


Montagevejledning: Klimaloft WLT-D / WLT-D PP klimaelementer i nedhængt metalkassetteloft.

1. Metalloftkassetterne monteres iht. loftleverandørens montagevejledning.
2. Metalloftkassetterne med ilagte WLTD eller WLTD PP klimaelementer placeres strategisk i loftet iht. DAMPA's anvisninger/montagetegninger. Antal WLTD / WLTD PP klimaelementer monteret i serie, må ikke overskride DAMPA's beregninger.
3. WLTD / WLTD PP elementet er forsynet med enten Ø10 eller Ø12 mm glatte kobber rørender og tilsluttes lynkoblingen monteret på den fleksible forbindelse.
4. Som udgangspunkt medleveres altid fleksible forbindelser $L = 700$ mm og hvis længere afstand er nødvendigt, kan dette opnås ved 2 stk. fleksible forbindelser 700mm samlet med et stykke kobberrør imellem. De fleksible forbindelser samles over kobberrørstykket med de påmonterede lynkoblinger, der sidder på forbindelserne. Medsendte fleksible forbindelser kan afvige fra standardlængder, hvis andet er aftalt i ordrebekræftelse.
5. Der skal udvises forsigtighed ved montage, da kobberrørsenderne på elementet er forholdsvis bløde og ikke tåler at blive bøjet eller være i spænd.
6. De fleksible forbindelser må efter montage ikke være i spænd og skal føres i "blød" bue mellem de enkelte WLTD / WLTD PP klimaelementer.
7. Fremløbet til det første klimaelement i serien tilsluttes med Ø½" x Ø10 / Ø12 mm fleksible forbindelse afhængig af leverede rørdimension på WLTD / WLTD PP kobberrørselementet.
8. Returen til det sidste køleelement i elementserien tilsluttes med Ø½" x Ø10 / Ø12 mm fleksible forbindelse afhængig af leverede rørdimension på WLTD / WLTD PP kobberrørselementet.
9. Ved adgang til rum over det nedhængte loft, må loftskassetten ikke "hænges" i de monterede fleksible forbindelser. Loftskassetterne skal derimod hægtes i skinnesystemet ved hjælp af krog eller lignende.
10. Er der tvivl om montage, bedes man tage kontakt til TechoKlima A/S på tel. +45 9715 7100, før vand påfyldes og systemet tages i brug.



Figur 1: WLTD klimaelement



Figur 2: WLTD PP Plug&Play klimaelement



Figur 3: 2 stk. WLTD mm elementer forbundet med fleksible forbindelse med lynkoblinger monteret på WLTD elementes rørende. Bemærk fleksible slange må ikke være udstrakt.